



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ 5510317.01.01.00966

Серия KZ № 0275761

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 001141000873, Павлодарский филиал акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мухтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Джамбульская, дом 2, индекс: 140007, электронная почта: pavlodar@naceks.kz, телефон: 87182605001, аттестат: KZ.O.01.0317 от 02/10/2024г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 940240000537, Акционерное общество "Казэнергокабель", юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 6/2, индекс: 140000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 6/2, индекс: 140000, телефон: 87182660400, электронная почта: kazkabel@kazkabel.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Казэнергокабель", юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 6/2, индекс: 140000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 6/2, индекс: 140000

ПРОДУКЦИЯ

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи номинальным напряжением 0,6/1,0 кВ, номинальной частотой 50 Гц марок: СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, СИП-5, СИП-2У изготовлены по СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия», СТ АО КЭК-015-2025 «Провода самонесущие изолированные. Технические условия»; серийный выпуск (см. Приложение № 0127420)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

п.п. № 036-Э - 040-Э от 26/03/2025г., ИЦ ПФ АО "НацЭкС" (аттестат: KZ.T.14.E0364); акта анализа состояния производства № 4521 от 26/03/2025г., ПФ ОПС ПиУ АО "НацЭкС" (аттестат: KZ.Q.01.0317), подписанного Андреевой Венерой Данииловной; с/с СМК № KZ.Q.01.0318.C24.09532 от 20/12/2024г., ОПС СМ АО "НацЭкС" (аттестат: KZ.Q.01.0318); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодическую оценку осуществляет ПФ ОПС ПиУ АО «НацЭкС». СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия», срок службы проводов не менее 40 лет. Условия хранения – провода должны быть защищены от механических воздействий, солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Дата изготовления: 02.2025г., 03.2025г.;

Срок действия с 28.03.2025

по 27.03.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

ИСКАКОВА САУЛЕ РАХИМЖАНОВНА
(Ф.И.О.)

АНДРЕЕВА ВЕНЕРА ДАНИИЛОВНА
(Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «НАОС» г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ 5510317.01.01.00966

Серия KZ № 0275761



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 001141000873, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» акционерлік қоғамының Павлодар филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Жамбыл көшесі, 2 ұй, индекс: 140007, электрондық пошта: pavlodar@paceks.kz, телефон: 87182605001, 01/07/2019ж. аттестат: KZ.O.01.0317

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 940240000537, "Казэнергокабель" Акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 6/2 құрылыс, индекс: 140000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 6/2 құрылыс, индекс: 140000, телефон: 87182660400, электрондық пошта: kazkabel@kazkabel.kz

ДАЙЫНДАУШЫ

"Казэнергокабель" Акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 6/2 құрылыс, индекс: 140000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 6/2 құрылыс, индекс: 140000

ӨНІМ

Маркалары: СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, СИП-5, СИП-2У номиналды жиілігі 50 Гц номиналды кернеуі 0,6/1,0 кВ электрлік әуе жолдарына арналған окшауланған өзін көтеруші сымдар, ҚР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар» бойынша жасалған, АҚ СТ КЭК-015-2025 «Өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар», топтамалы шығарылым (№ 0127420 Қосымшаны қар.)

ЕАЭО СӘК ТН КОДЫ

8544499509

ҚО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдыктардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"ҰлтССО" АҚ ӨЖК СРО ПФ 26/03/2025ж. № 036-9 - 040-9 с.к. (аттестат: KZ.T.14.E0364); "ҰлтССО" АҚ ӨЖК СРО ПФ 26/03/2025ж. № 4326 өндіріс күйін талдау актісі (аттестат: KZ.O.01.0317) Андреева Венера Данииловнамен қол қойылған; "ҰлтССО" АҚ МДЖ СРО 20/12/2024ж. № KZ.Q.01.0318.C24.09532 с/с (аттестат: KZ.Q.01.0318); Сертификаттау схемасы 1с;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

"ҰлтССО" АҚ ӨЖК СРО ПФ мерзімді бақылауды жүзеге асырады. ҚР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар», сымдарының қызмет көрсету мерзімі 40 жылдан кем емес. Сақталу шарттары – сымдар механикалық әсерлерден, күн сәулесінен, атмосфералық жауын-шашыннан және агрессивтік ортадан қорғалуға тиіс. Сәйкестік туралы декларация сынақтан өткен, іріктелген өнім үлгілерінің өндірілген күнінен бастап өндірілген, топтамалы шығарылатын өнімдерге таралады. Өндірілген күні - 02.2025ж., 03.2025ж.;



ҚОСЫМША АҚПАРАТ

28.03.2025

бастап

27.03.2030

дейін

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (үкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолға)
(қолға)

ИСКАКОВА САУЛЕ РАХИМЖАНОВНА
(Т.А.Ө.)

АНДРЕЕВА ВЕНЕРА ДАНИИЛОВНА
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1
Серия КЗ № 0127420

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ 5510317.01.01.00966

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 16 до 240 мм ² марки СИП-1	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 16 до 240 мм ² марки СИП-1А	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 16 до 240 мм ² марки СИП-2	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 16 до 240 мм ² марки СИП-2А	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с числом жил от 2 до 4, номинальным сечением от 16 до 120 мм ² марки СИП-4	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами без несущего элемента, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с числом жил от 2 до 4, номинальным сечением от 16 до 120 мм ² марки СИП-5	СТ РК 2794-2015 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
8544499509	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой, или из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, с увеличенной толщиной изоляции, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 16 до 240 мм ² марки СИП-2У	СТ АО КЭК-015-2025 «Провода самонесущие изолированные. Техническое условие»



Руководитель
Суплеников (лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

ИСКАКОВА САУЛЕ РАХИМЖАНОВНА
(Ф.И.О.)

АНДРЕЕВА ВЕНЕРА ДАНИЛОВНА
(Ф.И.О.)

ЕАЭО СЭК ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
8544499509	Маркасы СИП-1, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 5 дейін, алюминий құйындысына жасалған сымынан, болат сыммен нығайтылған, тығыздатылған алюминий сымынан жасалған, окшауланбаған өзін көтеруші нөлді желілі, жарыққа тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-1А, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 5 дейін, алюминий құйындысына жасалған сымынан, болат сыммен нығайтылған, тығыздатылған алюминий сымынан жасалған, окшауланбаған өзін көтеруші нөл желілі, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-2, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 5 дейін, алюминий құйындысына жасалған сымынан, болат сыммен нығайтылған, тығыздатылған алюминий сымынан жасалған, окшауланбаған өзін көтеруші нөлді желілі, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-2А, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 5 дейін, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, алюминий құйындысына жасалған сымынан, болат сыммен нығайтылған, тығыздатылған алюминий сымынан жасалған өзін көтеруші нөл желілі, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-4, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 4 дейін, жарыққа тұрақтандырылған термопластикалық полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, тасымалдаушы элементтерісіз ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-5, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 4 дейін, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, тасымалдаушы элементтерісіз ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	КР СТ 2794-2015 «Электрлік әуе жолдарына арналған қорғалған және окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»
8544499509	Маркасы СИП-2У, номиналды қимасы 16-дан 240 мм ² дейін, талшықтар саны 2-ден 5 дейін, қалыңдығы ұлғайтылған окшаулағышты, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, алюминий құйындысына жасалған сымынан, болат сыммен нығайтылған, тығыздатылған алюминий сымынан жасалған өзін көтеруші нөл желілі, жарыққа тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған окшаулағышты, ток өткізетін алюминий желілі окшауланған өзін көтеруші сым	АК СТ КЭК-015-2025 «Окшауланған өзін көтеруші сымдар. Техникалық шарттар»



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (үкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Қолы)
(Қолы)

ИСКАКОВА САУЛЕ РАХИМЖАНОВНА

(Т.А.Ө.)

АНДРЕЕВА ВЕНЕРА ДАНИЛОВНА

(Т.А.Ө.)