



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02564/26

Серия **RU** № **0611514**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной

ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121108, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЭК ХОЛДИНГ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, Подольск г.о., г. Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457.

Основной государственный регистрационный номер: 1255000000034

Телефон: +7 4955422222. Адрес электронной почты: YASCHUKBA@IEK.RU

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ЛАЙТ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 117545, Россия, город Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 7а.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117545, Россия, Г Москва, ул Подольских Курсантов, дом 3, строение 7А, помещения 52, 53, 55, 56, 58, часть помещения 59.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие, гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, товарных знаков IEK и GENERICA, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №1111943), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.21.29-002-84144299-2023 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ, ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-156/07-

2023 от 27.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/11-07/23 от 14.07.2023 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №1111944).

Условия хранения: при температуре от - 25 до + 60 °С. Срок хранения - 24 месяца. Срок службы - 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 14.07.2023 г. Выдан взамен СС № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02250/25 от 16.05.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.08.2026

ПО

30.07.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02564/26

Серия **RU**№ **1111943**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3917 39 000 8	Трубы гибкие, гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов: - товарного знака IEK, серии ELASTA, тип «Легкая», наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм (толщина стенки – от 0,19 до 0,36 мм); - товарного знака IEK, серии ELASTA, тип «Тяжелая», наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм (толщина стенки – от 0,26 до 0,56 мм); - товарного знака GENERICA, тип «Легкая», наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм (толщина стенки – от 0,19 до 0,36 мм); - товарного знака GENERICA, тип «Тяжелая», наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм (толщина стенки – от 0,26 до 0,56 мм)	ТУ 22.21.29-002- 84144299-2023 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ, ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Подолов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02564/26

Серия **RU**№ **1111944**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Фидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)