

ЯУО   XX XX-XX   X   X   X  
1        2    3    4    5    6    7

**1. Условное обозначение ящика управления освещением:**

ЯУО - ящик управления освещением.

**2. Условное обозначение классификации НКУ автоматического регулирования с автоматическим управлением:**

9 - группа НКУ

6 - класс НКУ

**3. Условное обозначение варианта исполнения:**

01 – автоматическое управление от программатора и фотореле;

02 – автоматическое управление от фотореле;

03 – автоматическое управление от программатора.

**4. Условное обозначение номинального рабочего тока силовой цепи, А:**

25 – 4 А;

28 – 6 А;

30 – 10 А;

31 – 16 А;

34 – 25 А;

35 – 32 А;

36 – 40 А;

37 – 50 А;

38 – 63 А;

39 – 80 А;

40 – 100 А;

41 – 125 А;

42 – 160 А.

**5. Условное обозначение исполнения по напряжению силовой цепи:**

4 – ~220 В/50 Гц;

7 – ~380 В/50 Гц.

**6. Условное обозначение исполнения по напряжению цепей управления:**

4 – ~220 В/50 Гц;

7 – ~380 В/50 Гц.

**7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:**

УЗ.1.

Пример записи обозначения ящика управления освещением на номинальный ток 63 А, с фотореле:  
«ЯУО9602-3874 УЗ.1 IP54, 63А, фотореле, ящик управления освещением (ЭТ)»