



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-FR.ME77.B.01199/22

Серия **RU**№ **0358018****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151, Адрес места осуществления деятельности: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК", Место нахождения (адрес юридического лица): 127018, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДВИНЦЕВ, ДОМ 12, КОРПУС 1, ЭТАЖ 6 ПОМ I КОМ 15; ОГРН: 1027739393637, Телефон: +74957779990, E-mail: ru.ccc@se.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Industries SAS, Место нахождения (адрес юридического лица): ФРАНЦИЯ, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Reuil-Malmaison. Производственная площадка: «Schneider Electric Industrie Italia S.p.A.», Адрес производства продукции: ИТАЛИЯ, Via CIRCONVALLAZIONE EST, 1, 24040 STEZZANO BG

ПРОДУКЦИЯ

Корпусы (щиты) для электрических аппаратов, серии PrismaSet XS, артикулы: LVXQ224, LVXQ324, LVXQ424, LVXQ524, LVXQ624, LVXR224, LVXR324, LVXR424, LVXR524, LVXR624, LVXN224, LVXN324, LVXN424, LVXN524, LVXN624, LVXP224, LVXP324, LVXP424, LVXP524, LVXP624, LVXN113, LVXN213, LVXN313, LVXN413, LVXP113, LVXP213, LVXP313, LVXP413, LVXQ113, LVXQ213, LVXQ313, LVXQ413, LVXR113, LVXR213, LVXR313, LVXR413, LVXN118, LVXN218, LVXN318, LVXN418, LVXP118, LVXP218, LVXP318, LVXP418, LVXQ118, LVXQ218, LVXQ318, LVXQ418, LVXR118, LVXR218, LVXR318, LVXR418, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 04/01N06E от 06.06.2022, № 05/01N06E от 07.06.2022, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XY01 от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № AA-4/2021 от 02.04.2021 ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от - 25 °С до + 40 °С и относительной влажности 98 % при температуре + 25 °С. ГОСТ IEC 6060670-24-2013, Коробки и корпуса для электрических приборов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Дополнительные требования к корпусам для обшивки защитных устройств и другого электрооборудования с рассеиваемой мощностью, стандарт в целом. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2022

ПО

06.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(ф.и.о.)

Дружинин Дмитрий Алексеевич

(ф.и.о.)