

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС KG417/035.KZ.02.01251



Серия KG № 0097451

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Техно Серт" № KG 417/КПА.ОСП.035 от 15 июня 2021
выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская
Республика, город Бишкек, ж/м Арча-Бешик, ул. Сулуу-Тор, уч. 348 А; Место осуществления
деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Токтогула 125/1;
тел: +996 312 97 51 65; электронная почта: info.tekhno-sert@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «HARMONY CABLE
(ГАРМОНИЯ КАБЕЛЬ)» БИН 180940023333. Место нахождения:
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 050015, город Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кокмайса,
дом 29А; тел: +7(700) 443-46-56; электронная почта: cableharmony@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «Harmony Cable (Гармония
кабель)». Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 050015, город Алматы, Жетысуский
район, микрорайон Кокмайса, дом 29А

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые: согласно приложения на 1 листе(ах), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложения на 1 листе(ах)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 985 от 28.12.2021;
выданного Испытательным центром ТОО «МАНАР». Аттестат аккредитации № KZ.И.05.0146.
Акта анализа состояния производства № 0846-СС/11-2021 от 28.11.2021 года Схема
сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 1 – 6 и 9 – 11 ГОСТ 31996-2012; разделы 7 и
8 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение
0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы)
указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2021 ПО 28.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Анарбеков Арсен Анарбекович
(Ф.И.О.)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/035.KZ.02.0125

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия



Серия КG № 0050038

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Кабели силовые:	
1	8544499509	Кабели силовые, марки АВВГ, АВБШв, ННХМН, N2ХН сечение от 1,5 до 300 кв. мм, на номинальное напряжение до 1 кВ (включительно) переменного тока частоты 50 Гц.	
2	8544499509	Кабели силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из термопласта марки КГ ТП, номинальным сечением от 0,75 до 95 кв.мм, напряжением до 660В переменного тока, частотой 50 Гц.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Анарбеков Арсен Анарбекович
(Ф.И.О.)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(Ф.И.О.)