

Краткое руководство по эксплуатации Ящики силовые серии ЯРВ

1. Назначение

Ящики силовые серии ЯРВ предназначены для применения в электрических установках переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 Гц и постоянного тока 220 В. Служат для управления оборудованием, осуществляющим передачу, распределение и преобразование электрической энергии, а также для защиты электрических цепей от токов перегрузки и токов короткого замыкания.

2. Структура условного обозначения

$$\frac{\text{\textit{MPB}}}{1} - \frac{\text{\textit{XXX}}}{2} - \frac{\text{\textit{IP54}}}{3} + \frac{\text{\textit{YXJ12}}}{4}$$

- 1. Условное обозначение ящик распределительный силовой серии: ЯРВ.
- 2. Условное обозначение номинального тока вводного аппарата:

100 - 100A;

200 - 250A;

400 - 400A;

630 - 630A.

- 3. Условное обозначение степени: **IP54**.
- 4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения: **УХЛ2**.

<u>Пример</u>: запись обозначения ящика силового ЯРВ с максимальным рабочим током 100 A с климатическим исполнением и категории размещения УХЛ2 и предохранителем ПН-2 с номинальным током 31,5 A и со степенью защитой IP54.

ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 31,5А, ІР54, ящик силовой (ЭТ).

3. Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность

- 3.1. Основные технические характеристики и номенклатура приведены в Таблице 1-2.
- 3.2. Общий вид, габаритные размеры приведены на Рисунке 1 и Таблице 3.
- 3.3. Схемы электрические принципиальные приведены на Рисунке 2.
- 3.4. Размеры, указанные в данном кратком руководстве, носят справочный характер.

Таблица 1. Технические характеристики ящиков силовых серии ЯРВ.

Наименование параметров	ЯВЗ-31 ЯРВ-100	ЯВЗ-32 ЯРВ-250	ЯВЗ-34 ЯРВ-400	ЯВЗ-36 ЯРВ-630			
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50Гц					
Номинальное рабочее напряжение, В	постоянное	220					
Номинальное напряжение изоляции, В		660					
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54						
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ2					
Стандартное присоединение	M6/M8	M10	M10	M12			



Таблица 2. Номенклатура ящиков силовых серии ЯВЗ, ЯРВ.

Наименование	Рубильник	Номинальный рабочий Номинальный рабочий ток рубильника, А ток предохранителя, А		Диаметр отверстия для кабельного ввода, мм	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	16	27	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	20	27	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	25	27	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	40	27	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	63	27	
ЯВЗ-31	BP32-31 B 31250	100	100	27	
ЯРВ-100	BP32-31 B 31250	100	25	27	
ЯРВ-100	BP32-31 B 31250	100	31,5	27	
ЯРВ-100	BP32-31 B 31250	100	63	27	
ЯРВ-100	BP32-31 B 31250	100	100	27	
ЯВЗ-32	BP32-35 B 31250	250	100	27	
ЯВЗ-32	BP32-35 B 31250	250	160	27	
ЯВЗ-32	BP32-35 B 31250	250	250	27	
ЯРВ-250	BP32-35 B 31250	250	250	27	
ЯВЗ-34	BP32-37 B 31250	400	250	27	
ЯВЗ-34	BP32-37 B 31250	400	400	27	
ЯРВ-400	BP32-37 B 31250	400	400	27	
ЯВЗ-36	BP32-39 B 31250	630	630	45	
ЯРВ-630	BP32-39 B 31250	630	630	45	




Рисунок 1. Общий вид и габаритные размеры ящиков силовых

Рисунок 2. Схемы электрические принципиальные ящиков силовых

Таблица 3. Габаритные размеры ящиков силовых ЯВЗ, ЯРВ.

Модель Габарит по ток	Гоборут на таки. А	Размеры, мм						
	табарит по току, А	Н	L	В	L1	L2	H1	H2
ЯВЗ-31	100	450	240	175	35	170	30	390
ЯРВ-100	100	450	240	175	35	170	30	390
ЯВЗ-32	250	550	280	180	30	220	30	490
ЯРВ-250	250	550	280	180	30	220	30	490
ЯВ3-34	400	650	400	220	25	350	30	590
ЯРВ-400	400	650	400	220	25	350	30	590
ЯВЗ-36	630	855	450	270	25	400	30	795
ЯРВ-630	630	855	450	270	25	400	30	795



4. Правила и условия безопасной эксплуатации

- 4.1. Номинальные значения климатических факторов УХЛ2 по ГОСТ 15150. Окружающая среда не должна содержать газа, жидкости и пыли в концентрациях, нарушающих работу изделий. Ящики предназначены для эксплуатации в среде со степенью загрязнения 3 по ГОСТ Р 51321.1.
 - 4.2. Все операции по техническому обслуживанию производить только при снятом напряжении.
- 4.3. При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр ящика силового один раз в год. При осмотре производится удаление пыли и грязи, проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников, наличие смазки на трущихся поверхностях и наружном крепеже.
- 4.4. Включение и отключение коммутационного аппарата ящика производить при закрытой двери ящика.
- 4.5. В случае перегорания плавких вставок их замену производить стандартными плавкими вставками. Категорически запрещается заменять стандартные плавкие вставки другими проводниками.

5. Правила и условия монтажа

- 5.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
 - 5.2. Рабочее положение в пространстве вертикальное.
- 5.3. Ввод кабеля осуществляется через отверстие в корпусе в нижней его части через специальные уплотнения.
 - 5.4. При монтаже ящиков силовых необходимо:
 - произвести внешний осмотр и убедится в отсутствии механических повреждений;
 - проверить соответствие: номинального тока, напряжение и частоту питающей сети.
 - 5.5. Перед включением проверить:
 - правильность монтажа электрических цепей;
 - заземление металлической оболочки;
 - затяжку всех винтов.

6. Информация о мерах при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности изделия необходимо:

- убедиться в соблюдении правил и условий эксплуатации согласно п.4;
- убедиться в соблюдении правил и условий монтажа согласно п.5;
- провести визуальный осмотр на наличие дефектов и повреждений, нарушающих нормальную работу изделия;

При обнаружении дефектов и невозможности их устранения, обратиться к производителю или дилеру.

7. Правила и условия транспортировки и хранения

- 7.1. Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- 7.2. Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре не ниже - 45° C, относительная влажность воздуха не более 75% при температуре + 15° C и отсутствии в нём кислотных или других паров, вредно действующих на материалы изделия и упаковку.
 - 7.3. Бросать и кантовать ящики силовые запрещается.
 - 7.4. Срок хранения изделия у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.

8. Комплект поставки

- Ящик силовой в сборе;
- Паспорт с отметкой ОТК;
- Индивидуальная упаковка с этикеткой.



9. Ресурсы, сроки службы, гарантия изготовителя

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи.
 - 9.2. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:
 - нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
 - действий третьих лиц;
- ремонта или внесения, не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
 - отклонения от государственных стандартов (ГОСТ) и норм питающих сетей;
 - неправильный монтаж и подключения изделия;
 - действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

- 10.1. Производитель не несет ответственности за:
- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
 - 10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.
- 10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Правила и условия реализации и утилизации

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

12. Свидетельство о приёмке

Электрощитовые изделия соответствуют ГОСТ 32397-2013, ГОСТ Р 51321.1-2007, изготовлены согласно ТУ 27.12.31-008-59826184-2020 и признаны годными для эксплуатации.